

Этот чертеж является объектом интеллектуальной собственности ООО "ИНТЕРСЕРВИС" и не подлежит
копированию, распространению или использованию без разрешения ООО "ИНТЕРСЕРВИС".
This drawing is the property of LLC "INTERSERVICE" and shall not be
copied, distributed or otherwise used without the written permission of LLC "INTERSERVICE".

Имя, И. Фамилия, Подпись, Дата, Взам. инв. №

План на отм. 0.000

М 1 : 100

ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРООТСЕКATEЛЕЙ

З0 N°	Марка электроаппаратов	Ду мм	Р _у МПа
301, 321, 331, 341, 351, 361, 471, 481, 491, 4101	30с94.1нж	100	1.6
302, 312, 322, 332, 342, 352, 362, 372, 382, 402, 412, 422, 432, 442, 452, 462, 472, 482, 492, 502	30с94.1нж	150	1.6

ТАБЛИЦА АРМАТУРЫ

N	Марка арматуры	Ду мм	Р _у МПа
1	30с4.1нж	150	1.6
2	30с4.1нж	100	1.6
3	ПСР-7 (прободоотборник)	15	1.6

ТАБЛИЦА КРЕПЛЕНИЙ

N	Тип крепления
1	159-КП-А11
2	108-КП-А11
3	108-ТО-А1
4	159-ТО-А1

Примечания

- Общие указания и примечания см. лист 2
- За относительную отметку 0.000 принят уровень дна резервуаров Р-1..10 что соответствует абсолютной отм. 127.5
- Размеры уточнить по месту монтажа.
- Недостающие отметки и размеры см. на разрезах.
- Устройство заземления выполнено на опорах №21, 27, 32, 37, 44, 48 (см. л.8)

43-01-4-1-2

Московская обл., гор. пос. Красково, д. Машково

Техническое перевооружение
с заменой оборудования склада
нефтепродуктов (ТРП) ЗАО "Резерв Л"

Резервуарный парк №12
План на отм. 0.000

Страница 4 из 8

"Incarnation Reality"

Формат А1